



환경을 생각하는 회사 " 상록환경위생(주) "

" WWW.SRE.CO.KR "

수 신 자 : (주)반도건설 서대문구 영천구역 주택재개발정비사업 현장

제 목 : 신축공동주택 공기질 측정결과 보고

1. 실내공기질 관리법」 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항, 국립환경과학원고시 제2025-46호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.

2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부

상 록 환 경 위 생 주식회사
대표이사 성 은 희



담 당 자 : 분석팀 송진섭

시행 상록 제 46- 12 호 (2026.05.07)

우 05855 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동,문정역테라타워)/ <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	㈜반도건설 서대문구 영천구역 주택재개발정비사업			성명(대표자)	김 용 철, 이 정 렬	
	소재지	서울특별시 서대문구 영천동 69-72 (전화번호 : 02-362-9201)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59 m ²	84 m ²	141 m ²	143 m ²	
		199 세대	71 세대	126 세대	1 세대	1 세대	
사업계획 승인일	2011.04.22						
측 정 자	상호	상록환경위생㈜			등록번호		송파 제3호
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	4/27 (13:30)	거실중앙부 (101-605)	정남향	67.7	불검출	947.7	47.2	65.9	16.3	밀폐	145.7
										환기	53.7
										-	
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
2지점	4/27 (13:45)	거실중앙부 (102-1401)	남동향	27.9	불검출	976.9	97.5	156.4	15.6	밀폐	144.9
										환기	52.3
										-	
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
3지점	4/27 (13:30)	거실중앙부 (102-2005)	남서향	39.5	불검출	884.7	112.6	108.6	12.4	밀폐	135.0
										환기	59.3
										-	
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
평균				45.0	불검출	936.4	85.8	110.3	14.8	밀폐	141.9
										환기	55.1
-											

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2026년 05월 07일

제출자 ㈜반도건설 서대문구 영천구역 주택재개발정비사업 현장 박 정 록 (서명 또는 인)

서울특별시 서대문구청장 귀하